

Poznań, 13/07/2011

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Dotyczy: **opinii o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zespołu obiektów sportowych - stadion, boisko do piłki plażowej, korty, lodowisko oraz budynek sali wielofunkcyjnej planowanych przy ul. Umultowskiej/Zagajnikowej nr geod. 385/1, 386/177 w Poznaniu.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2011r. w sprawie jw. informujemy, co następuje:

I. Odnośnie podłączenia do sieci wodociągowej

Zaopatrzenie w wodę w ilości 10 m³/d zespołu obiektów sportowych - stadion, boisko do piłki plażowej, korty, lodowisko oraz budynek sali wielofunkcyjnej planowanych przy ul. Umultowskiej/Zagajnikowej nr geod. 385/1, 386/177 w Poznaniu można przewidzieć z sieci wodociągowej o średnicy 160 mm z rur PVC zlokalizowanej w ul. Stażewicza.

II. Odnośnie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie ścieków bytowo gospodarczych z zespołu obiektów sportowych w ilości 4m³/d można przewidzieć do kanału sanitarnego o średnicy 400 mm z rur kamionkowych w ul. Umultowskiej.

Ponadto informujemy, że przez teren działki nr geod. 385/1 przebiega sieć wodociągowa o średnicy 300 mm oraz kanał sanitarny o średnicy 400 mm, dlatego projektowane obiekty na terenie przedmiotowej działki powinny być zlokalizowane w odległości minimum 3,0 m od istniejącego kanału oraz minimum 5,0m od istniejącego wodociągu. Pas ochronny dla istniejącego wodociągu o średnicy 300 mm wynosi po 5 m, a dla kanału po 3m szerokości - z każdej strony przedmiotowego uzbrojenia, licząc od jego skraju. Ze względu na bezpieczeństwo i wymogi eksploatacyjne, w pasie tym zabrania się budowania jakichkolwiek obiektów stałych i tymczasowych oraz zadrzewiania. Pas ochronny powinien również umożliwiać brygadam Aquanet S.A. wykonywanie czynności eksploatacyjnych.

Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będziemy mogli określić po złożeniu w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu wniosku o wydanie warunków technicznych i dwóch oryginalnych egzemplarzy aktualnych map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 (z określoną numeracją działki ulicy i działki przeznaczonej do inwestowania), dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz zgody właściciela kanalizacji w ul. Stażewicza na włączenie.

Sprawę prowadziła: Agata Gregorowicz tel: (061) 8359-391,
e-mail: agata.gregorowicz@aquanet.pl

AQUANET
DZIAŁ
TECHNICZNY I DOKUMENTACJI
Krystyna Pukaczewska
Krystyna Pukaczewska
Starszy Specjalista ds. Warunków Technicznych