



Poznań, 16/03/2012

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Dotyczy: uzupełnienie opinii znak DW/IT/102U/27195/2011 z dnia 13.07.2011r. w zakresie możliwości odprowadzania wód opadowych z terenu działek nr geod. 385/1, 386/177 przy ul. Umultowskiej/Zaganikowej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2012r. w sprawie uzupełnienia opinii znak **DW/IT/102U/27195/2011** z dnia 13.07.2011r. w zakresie możliwości odprowadzania wód opadowych z terenu działek nr geod. 385/1, 386/177 przy ul. Umultowskiej/Zaganikowej w Poznaniu informujemy co następuje:

W rejonie planowanej inwestycji brak sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ewidencji Aquanet S.A., prowadzonej na podstawie umowy z Zarządem Dróg Miejskich.

W związku z powyższym do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej proponujemy zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania, tj.:

- wykorzystanie gospodarcze wód opadowych, np. podlewanie zieleni,
- studnie chłonne, płyty ażurowe, systemy drenarskie ułożone w obsypce żwirowej, rowy wypełnione zasypką żwirową, podziemne systemy zagospodarowania wody deszczowej- galerie chłonne z tworzyw sztucznych itp. ogólne"- wydanie AQUANET, styczeń 2007 rok.

Sprawę prowadziła: Agata Gregorowicz tel: (061) 8359-391,
e-mail: agata.gregorowicz@aquanet.pl

AQUANET
BIURO TECHNICZNE*Pukaczewska*
Krystyna Pukaczewska
Starszy Specjalista ds. Warunków Technicznych

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Departament Handlu i Marketingu:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Dział Techniczny i Dokumentacji:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254
e-mail: techniczny@aquanet.pl